

Pripombe na dokument:

### Pravila in pogoji za sodelovanje ponudnikov storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES

Pripombe in komentarje posredujte v elektronski obliki na spodnja elektronska naslova kontaktnih oseb do vključno 15. 6. 2018:

dr. David Gerbec (david.gerbec@eles.si)

Mitja Kolenc (mitja.kolenc@eles.si)

Ime/naziv predlagatelja	Naslov	Elektronski naslov	Datum
TEB d.o.o.	Cesta prvih borcev 18; 8280 Brestanica	davorin.dimic@gmail.com	14. 6. 2018

Št. člena	Predlog spremembe člena	Utemeljitev
88.	<p>(1) Produkti za zagotavljanje izravnalne moči rRPF so glede na časovno obdobje zakupa razdeljeni na:</p> <p><b>- večletni produkt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- letni produkt;</li><li>- mesečni produkt;</li><li>- tedenski produkt.</li></ul> <p>(2) Za vsak produkt iz prvega (1) odstavka tega člena je določena naslednja časovna resolucija zakupa:</p>	<p>Spodnji tekst za umestitve v osnutek pravil.</p> <p>Večletni produkt je ključnega pomena za varnost in zanesljivost obratovanja Elektroenergetskega sistema Slovenije, saj s tem vzpodbuja ter zagotavlja vzdrževanje objektov za te namene ter tudi bodoče prepotrebne investicije. Zato je sprememba/dopolnitev 88. člena (Časovna resolucija zakupa izravnalne moči rRPF) nujno potrebna.</p>

	<p>- letni produkt; pomeni, da PSI ponudi količino izravnalne moči rRPF za celotno razpisano obdobje enega leta;</p> <p>- mesečni produkt; pomeni, da PSI ponudi količino izravnalne moči rRPF za celotno razpisano obdobje enega meseca;</p> <p>- tedenski produkt; pomeni, da PSI ponudi količino izravnalne moči rRPF za celotno razpisano obdobje enega tedna;</p> <p>(3) OPS izvede zakup posameznega produkta iz prvega (1) odstavka tega člena:</p> <p>- za letni produkt najmanj trideset (30) koledarskih dni pred prvim dnevom dobave letnega produkta;</p> <p>- za mesečni produkt najmanj sedem (7) koledarskih dni pred prvim dnevom dobave mesečnega produkta;</p> <p>- za tedenski produkt najmanj tri (3) koledarske dni pred prvim dnevom dobave tedenskega produkta;</p> <p>(4) OPS lahko časovno resolucijo zakupa iz drugega (1) odstavka tega člena določi tudi drugače. O tem mora OPS obvestiti PSI najmanj trideset (30) koledarskih dni pred uveljavitvijo spremembe.</p> <p><b>(5) Zakup izravnalne moči navzgor in navzdol vsaj za rezerve za povrnitev frekvence in rezerve za nadomestitev se izvede ločeno. Vsak OPS lahko ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES predloži predlog, s katerim zaprosi za izjemo od te zahteve.</b></p>	<p>Dopolni se še z novim petim odstavkom 88. člena, ki je osnova za večletno pogodbo:</p> <p>- Zakup izravnalne moči navzgor in navzdol vsaj za rezerve za povrnitev frekvence in rezerve za nadomestitev se izvede ločeno. Vsak OPS lahko ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES predloži predlog, s katerim zaprosi za izjemo od te zahteve.</p> <p>Pravna podlaga za spremembo tega člena je določena v tretjem odstavku 32. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.</p>
94.	<p>(1) PSI mora biti sposoben aktivirati regulacijsko skupino ali portfelj, na katerem ponuja storitve rRPF, tj. spremeniti delovno moč v skladu z zahtevo OPS tako, da:</p> <p>a) doseže zahtevano vrednost moči najkasneje v <b>15</b> minutah od podane zahteve OPS;</p> <p>b) izvede spremembe zahtevane moči ali zaključi z aktivacijo najkasneje v 12,5 minutah od podane zahteve OPS.</p>	<p>Prvi odstavek 94. člena se v točki a) spremeni iz 12,5 minut na 15 minut časovnega razpona, da PSI doseže zahtevano vrednost moči, podane s strani OPS-a.</p> <p>Uredba Komisije (EU) 2017/1485 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije v Prilogi III v povezavi s c) točko 2. odst. 157. člena in 127. člena določa čas aktivacije 15 minut, zaradi česar ni pravne podlage za določitev časa 12,5 minut za aktivacijo.</p>

	<p>V vseh točkah priloge F k Pravilom je potrebno spremeniti besedilo, kjer se omenja dosežena moč z 12,5 minut na 15 minut.</p>	<p>Ne glede na to, da je v prilogi F v točki 3.1.11. Dinamika regulacije navedeno, da »Nekatere tehnične enote imajo lahko gradiente, ki ne izpolnjujejo zahtev po polni aktivaciji/deaktivaciji v času dvanajst in pol minut, vendar mora ponudnik pri sestavi regulacijskega portfelja upoštevati dejanske gradiente moči posameznih enot in jih kombinirati tako, da lahko portfelj aktivacijo/deaktivacijo v višini celotnega obsega nudene rRPF izvede najkasneje v dvanajst in pol minutah.« je kljub temu potrebno v tekstu spremeniti iz 12,5 minut na 15 minut in to izrecno poudariti.</p>
--	--	--