

Pripombe na dokument:

Pravila in pogoji za sodelovanje ponudnikov storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES

Pripombe in komentarje posredujte v elektronski obliki na spodnja elektronska naslova kontaktnih oseb do vključno 15. 6. 2018:

dr. David Gerbec (david.gerbec@eles.si)

Mitja Kolenc (mitja.kolenc@eles.si)

Ime/naziv predlagatelja	Naslov	Elektronski naslov	Datum
GEN energija d.o.o.	Vrbina 17, 8270 Krško	primoz.stropnik@gen-energija.si	15.06.2018

Št. člena	Predlog spremembe člena	Utemeljitev
17. člen Tabela 3-1: Definicija RVF produkta	Predlagamo, da sta tako moč kot tudi izravnalna energija plačljivi. Tako kot za aRPF in rRPF naj se definira način nakupa in določanja cene za izvajanje storitve.	Tabela 3-1 trenutno ne predvideva plačila za izvajanje RVF produkta. Menimo, da mora nalaganju izvajanja kakršnekoli storitve imeti za posledico tudi ustrezen postopek, ki omogoči pripravo ustreznih ponudb in posledično oblikovanje cen za izvajanje posamezne storitve. Tako tudi beremo 3. poglavje Uredbe komisije EU 2017/2195 od 29. do 34. člena.

		<p>Poleg tega naj navedemo, da za pokrivanje stroškov, ki nastajajo z izvajanjem storitev izravnave sistema na trgu ne obstajajo druge možnosti (ne obstajajo produkti, ki bi zajemali tudi sistemske storitve) prodaje teh storitev in tako ponudniki tudi nimamo možnosti, da si bi zagotovili vire financiranja dodatnih investicijskih in vzdrževalnih vlaganj, ki so posledica nujenja navedenih storitev.</p> <p>Potrebno je še opozoriti, da težko primerjamo podobne storitve s stanjem v Centralni Evropi in v Sloveniji, ker se standardni produkti drugače financirajo in vsebujejo tudi druge instrumente za pokrivanje stroškov le-teh. V Sloveniji iz prakse opazujemo, da ob izvajanju teh standardnih produktov, ki se praktično izvajajo na odprtem trgu, nastajajo tudi dodatni kratkoročni in dolgoročni stroški (nove investicije, obnove, stroški infrastrukture ...). Zato zaradi vzdržnosti nujenja teh produktov predlagamo, plačljivost RVF produkta.</p>
19. člen (2)	Jasno naj se navede za kateri sporazum gre.	Obdobje sporazuma ni jasno, ravno tako ni jasno na kateri sporazum se tekst nanaša.
19. člen (3), 35. člen (1),(2)	Predlagamo, da sta tako moč kot tudi izravnalna energija plačljivi. Tako kot za aRPF in rRPF naj se definira način nakupa in določanja cene za izvajanje storitve.	Menimo, da mora nalaganju izvajanja kakršnekoli storitve imeti za posledico tudi ustrezen postopek, ki omogoči pripravo ustreznih ponudb in posledično oblikovanje cen za izvajanje posamezne storitve. Tako tudi beremo 3. poglavje Uredbe komisije EU 2017/2195 od 29. do 34. člena
49. člen	Navesti bi bilo potrebno kako bo OPS kontroliral, da zagotavljanje aRPF ni ogroženo.	
88. člen	Poleg navedenih produktov, predlagamo uvedbo večletnega produkta zaradi slovenskega specifike velikosti največje enote napram celotni inštalirani moči.	Na ta način bi vsaj deloma zagotovili nadaljnji razvoj enot za zagotavljanje rRPF, OPS pa bi imel vsaj za del količin zagotovljene tehnično brezhibne kapacitete. Menimo, da uvedbo večletnega produkta omogoča tudi 3. točka, 32. člena Uredbe komisije EU 2017/2195.
94. člen	Točka a) naj se spremeni v: »doseže zahtevano vrednost najkasneje v 15 minutah od podane zahteve OPS«	Uredba EU 2017/1485 v 2. (c) točki, 157. člena v povezavi s Prilogo III določa, da čas za polno aktivacijo ročne RPF za

	Točka b) naj se spremeni v: »izvede spremembe zahtevane moči ali zaključí z aktivacijo najkasneje v 15 minutah od podane zahteve OPS«	<p>blok RDMF ni daljši o časa za povrnitev frekvence, ki pa je definirana na 15 minut.</p> <p>Celoten postopek nujenja storitve zajema odzivnost ekipe, postrojov in celotnega portfelja. Od prve reakcije, komunikacije, obvestila, zagona (ki je odvisen od tehnologije) do nujenj rRPF. Zaradi tega nam še dodatno zmanjšanje tega časovnega intervala ni sprejemljivo.</p> <p>Ne vidimo razloga zakaj bi imel TSO v Sloveniji strožje zahteve do izvajalcev storitev, kot jih definira EU zakonodaja.</p> <p>Enako spremembo predlagamo tudi na drugih mestih Pravil in Prilog, kjer se uporabljajo enake tehnične karakteristike produkta rRPF.</p>
97. člen	Navesti bi bilo potrebno kako bo OPS kontroliral, da zagotavljanje rRPF ni ogroženo.	
Priloga F, 3.1.10	Doseganje zahtevane moči v 15 minutah	12,5 min je huda in nepotrebna obremenitev za vsako turbino. Obrazložitev zakaj takšna zahteva! V SONPO 52. člen je zahteva za 15 minut.
Priloga F, 3.1.9	Zahteva se sodelovanje v celotnem frekvenčnem razponu, kot ga definira SONPO. 21. člen SONPO to definira, vendar je obratovanje časovno omejeno za določeno odstopanje frekvence.	
Členi: 81(2), 82(2), 130(7)	Zadnji stavek odstavka: PSI pošlje račun izključno po elektronski pošti v roku dveh (2) dni od datuma izstavitve na računu.	Zaradi odsotnosti podpisnikov včasih ni mogoče to opraviti isti dan.

Martin Novšak,
generalni direktor GEN d.o.o.



ENERGIJA

GEN energija, d.o.o.
Vrbina 17
8270 Krško

8